ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЬТ-ПЛЮС» (ООО «ВОЛЬТ-ПЛЮС»)

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 04.09.2017 ОГРН: 1177847294789, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 197348, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, Литер Е, помещение 85, телефон: +7 9214350783, адрес электронной почты: info@voltp.ru

В лице: генерального директора Романова Евгения Станиславовича

заявляет, что Устройство комплектное распределительное на напряжение 20 кВ серии "ПЕРСПЕКТИВА", номинальный ток до 630 А, номинальный ток отключения до 20 кА, код ОКПД2: 27.12.10.190, код ТН ВЭД: 8537209100

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: технические условия ВПМР.674713.001 ТУ «Устройство комплектное распределительное на напряжение 20 кВ серии «ПЕРСПЕКТИВА»

Серийный выпуск,

Изготовитель: ООО «ВОЛЬТ-ПЛЮС», место нахождения и адрес места осуществления деятельности:: 197348, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, Литер Е, помещение 85;

Соответствует требованиям: ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия» п.п. 2.8.1-2.8.9, р. 3; ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции» п. 4.14;

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № П-003-20 от 23.03.2020, № П-005-20 от 27.03.2020, № 03-20 от 31.03.2020 выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-ЭНЕРГО» аттестат аккредитации RA.RU.21ТЭ01; Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №FSK.RU.0002.F0006423 сроком действия с 08.12.2017 по 08.12.2020, выданного органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ» регистрационный номер №FSK.RU.0002, Паспорта ВМПР.674792.102-02ПС, руководства по эксплуатации ВМПР.674713.001РЭ, технических условий ВМПР.674713.001 ТУ «Устройство комплектное распределительное на напряжение 20 кВ серии «ПЕРСПЕКТИВА»

схема декларирования: 2д

Дата принятия декларации 15.06.2020

Декларация о соответствии действительна до 14.06.2023

М.П.

(подпись) Романов Евгений Станиславович

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии RA.RU.11HB04, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СОЭКС-НЕВА", 199178, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 7 линия, дом 76, литера А, офисы 608, 601/1

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.HB04.B.00009/20

Дата регистрации 15.06.2020

М.П.

(подпись) Басалкевич Михаил Александрович

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации