РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.19550/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТ-ПЛЮС", ООО "ВОЛЬТ-ПЛЮС", место нахождения 192012, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Обуховский, проспект Обуховской Обороны, дом 112, корпус 2, литера 3, помещение 225, ОГРН 1177847294789, ИНН 7814703171, телефон +7 9214330039, электронная почта info@voltp.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Буханцев Александр Анатольевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Устройство комплектное распределительное на напряжение 20 кВ, Устройство комплектное распределительное на напряжение 20 кВ серии “ГРАНИТ” на номинальный ток до 2500 А, с током термической стойкости до 31,5 кА, производимое в соответствии с техническими условиями ВПМР.674713.002 ТУ «Устройства комплектные распределительные на напряжение 20 кВ серии "ГРАНИТ"», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТ-ПЛЮС", ООО "ВОЛЬТ-ПЛЮС", 192012, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Обуховский, проспект Обуховской Обороны, дом 112, корпус 2, литера 3, помещение 225, адрес места осуществления деятельности: 192012, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Обуховский, проспект Обуховской Обороны, дом 112, корпус 2, литера 3, помещение 225, ОГРН 1177847294789, ИНН 7814703171, ГОСТ 14693-90, "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", п.п. 2.8.1-2.8.9, раздел 3; ГОСТ 1516.3-96, "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", п. 4.14, Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8535900008; 8537209200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 14693-90, "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", п.п. 2.8.1-2.8.9, раздел 3; ГОСТ 1516.3-96, "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", п. 4.14.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокол 344УТ выдан 19.06.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; Сертификат системы менеджмента: FSK.RU.0002.F00033436 выдан 05.09.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 23.06.2025 по 22.06.2030

М.П. **Заявитель** (при наличии) _____ Буханцев Александр Анатольевич

подпись **фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)**

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.